

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟลોકอากาศ) จำนวน 55 เครื่อง

ลำดับ	จุดติดตั้ง	ความยาวท่อ	หมายเหตุ
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง (ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน)			
1	สำนักกฎหมาย (ขวามือสุด) ชั้น 2	มาตรฐาน	
2	ห้อง ผอ.สศร. ชั้น 6	มาตรฐาน	
3	หน้าห้อง ผอ.สนภ. ชั้น 5	9 ม.	
4	หน้าห้องประชุม 201	9 ม.	
5	กพป. คู่มือสาร ชั้น 2	6 ม.	
6	หน้าห้องประชุม 501	9 ม.	
7	ทางเชื่อมไป สป. ชั้น 5	มาตรฐาน	
8	หน้าห้องประชุม 601	9 ม.	
9	หน้าลิฟท์ชั้น 5 (แอร์เปลี่ยน)	5 ม.	
10	หน้าลิฟท์ชั้น 5 (แอร์เปลี่ยน)	5.5 ม.	
11	หน้าลิฟท์ชั้น 6	5 ม.	
12	หน้าลิฟท์ชั้น 6	5.5 ม.	
13	ห้อง ผอ. สกป. ชั้น 6	มาตรฐาน	
14	ห้อง ทปช.วิมล ชั้น 3	มาตรฐาน	
15	ห้อง ทปช.วิมล ชั้น 3	มาตรฐาน	
ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 33 เครื่อง (ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน)			
1	ศทส. (พีค้อม) ชั้น 7	8.5 ม.	
2	ห้อง ผอ.สนง. ชั้น 2	มาตรฐาน	
3	ศวบ. ชั้น 5	มาตรฐาน	
4	ศวบ. ชั้น 5	มาตรฐาน	
5	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านใน)	6.5 ม.	
6	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านใน)	6.5 ม.	
7	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านใน)	6.5 ม.	
8	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านใน)	6.5 ม.	
9	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านใน)	6.5 ม.	
10	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านใน)	6.5 ม.	
11	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านใน)	6.5 ม.	
12	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านใน)	6.5 ม.	
13	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านนอก)	6.5 ม.	
14	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านนอก)	6.5 ม.	

ลำดับ	จุดติดตั้ง	ความยาวท่อ	หมายเหตุ
15	สอล. ชั้น 6	มาตรฐาน	
16	สอล. ชั้น 6	มาตรฐาน	
17	สอล. ชั้น 6	มาตรฐาน	
18	ผอ. ศกป. จะย้ายไปติดห้องลูกน้อง ชั้น 6	มาตรฐาน	
19	ส่วนบริหารงานคลัง (พื้นที่) ชั้น 1	มาตรฐาน	
20	ฝ่ายสารบรรณ (พื้นที่)	มาตรฐาน	
21	ทางเดินเข้าสำนัก ชั้น 2	11.5 ม.	
22	ห้องประชุม 201	มาตรฐาน	
23	ห้องประชุม 201	มาตรฐาน	
24	ห้องประชุม 501	มาตรฐาน	
25	ห้องประชุม 501	มาตรฐาน	
26	ทางเดินเข้าสำนัก ชั้น 5	11.5 ม.	
27	ห้องประชุม 601	มาตรฐาน	
28	ห้องประชุม 601	มาตรฐาน	
29	ทางเดินเข้าสำนัก ชั้น 6	11.5 ม.	
30	ในห้อง รองเอก (ห้องเดิม) ชั้น 3	มาตรฐาน	
31	ในห้อง รองเอก (ห้องเดิม) ชั้น 3	มาตรฐาน	
32	ในห้อง รองเอก (ห้องใหม่) ชั้น 3	มาตรฐาน	
33	ในห้อง รองเอก (ห้องใหม่) ชั้น 3	มาตรฐาน	
ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง (ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน)			
1	ศทส. ธุรการ	6.5 ม.	
2	ศทส. พี่นุช	6.5 ม.	
3	ส่วนพัฒนาบุคคล	มาตรฐาน	
4	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านนอก)	6.5 ม.	
5	ห้องประชุมป๊วย ชั้น 7 (ด้านนอก)	6.5 ม.	
6	หน้าลิฟท์ชั้น 3	มาตรฐาน	
7	หน้าลิฟท์ชั้น 7	15 ม.	

หมายเหตุ อุปกรณ์มาตรฐาน ดังนี้

- 1) สวิตช์ 1 ตัว
- 2) ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
- 3) สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร